



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте закончилось трагедией

Глазовским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по УР завершено расследованием уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекших смерть оператора котельной.

Трагедия произошла в помещении котельной асфальто-бетонного завода города Глазова. Котельная, как предусмотрено технологией, работала на мазуте, но по халатности работников предприятия вместо мазута в качестве топлива была приобретена иная жидкость.

В результате скопления паров и несоблюдения правил безопасности на взрывоопасном объекте произошло возгорание и возник пожар, в результате которого один из операторов котельной погиб, а второй получил серьезные ожоги.

Глазовским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по УР руководителю асфальто-бетонного завода 55-летнему Александру Ж. предъявлено обвинение по ч.2 ст. 217 УК РФ — нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Оконченное расследованием уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

10 Декабря 2010

Адрес страницы: <https://udm.sledcom.ru/news/item/674625>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Удмуртской Республике
